

Úřad Městysu Křivoklát

Stavební odbor

Dr. Miroslava Tyrše 93, 270 23 Křivoklát

telefon: 313 558 982, 313 558 276

Spis. zn.: SO 328.3 - 1912/2014/2015/Ší - 22
Č.j.: 0429/2015

Křivoklát dne: 20.3.2015

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební odbor Úřadu Městysu Křivoklát, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.10.2014 podal

Obec Branov, IČO 243663, Branov č.p. 34, 270 23 Branov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona

změnu rozhodnutí o umístění stavby

Branov - kanalizace a ČOV, stavební objekty:

SO 01 Gravitační kanalizace

SO 02 Čerpací stanice a kanalizační výtlak

SO 03 Čistírna odpadních vod

(dále jen „stavba“), na pozemku st. p. 16/1, 68, parc. č. 431 (439 PK), 437/1 (440 PK), 437/3 (440 PK), 441/1, 484/2 (484/2 PK), 633 (484/2 PK), 493/1 (484/1 PK), 481/2 (481 PK), 493/1 (479 PK), 633 (477 PK), 493/1 (477 PK), 633 (633 PK), 449/1, 449/3, 447/3, 447/8, 447/12, 447/13, 24, 25, 31/1, 31/2, 606, 450, 607, 609, 611/3, 258/1, 612, 256/1, 615/1, 611/1 v katastrálním území Branov které vydal Stavební odbor ÚM Křivoklát dne 16. 10. 2009 pod č.j. SO 328.3 – 370/2009/Ší – 319.

Změna územního rozhodnutí se týká těchto objektů:

SO 01 Gravitační kanalizace:

- Změna trasy a délky stok A1 a A2
- Stoky A3 a A4 – změna z gravitační na tlakové
- Vznik nové tlakové stoky A1-1

SO 02 Čerpací stanice a kanalizační výtlak

- Změna umístění čerpací stanice, změna trasy a délky výtlaku a přípojky NN

SO 03 Čistírna odpadních vod

- Změna objektu ČOV
 - Objekt o půdorysných rozměrech 6100 x 9300 mm a výšce 5150mm.

Dále dochází ke změně členění stavby na tyto objekty:

- SO 01 – Čistírna odpadních vod
- SO 02 – Propojovací potrubí
- SO 03 – Zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy
- SO 04 – Příjezdová komunikace k ČOV
- SO 05 – Vodovod pro ČOV
- SO 06 – Přípojka NN k ČOV
- SO 07 – Kanalizace

Stavba je členěna na provozní soubory:

PS 01 ČOV

PS 01.1 Technologie část ČOV

PS 01.2 Elektroinstalace technologie ČOV a ČS2

PS 01.3 SŘTP

PS 02 Čerpací stanice 1

PS 02.1 Technologie pro ČS1

PS 02.2 Elektroinstalace ČS1

PS 03 Čerpací stanice 2

PS 03.1 Technologie pro ČS2

na pozemku st. p. 16/1, parc. č. 24, 25, 437/3, 437/5, 437/8, 441/1, 447/8, 484/2, 493/1, 606/3, 615/1, 633/1 v katastrálním území Branov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

II. Pro změnu umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Změna stavby bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 16/1, parc. č. 24, 25, 437/3, 437/5, 437/8, 441/1, 447/8, 484/2, 493/1, 606/3, 615/1, 633/1 v katastrálním území Branov.
3. Stavba kanalizace a ČOV bude provedena podle PD „Kanalizace a ČOV Branov“, kterou vypracovala společnost Projekt IV, Jilemnická 707, 197 00 Praha 9, č. zakázky: 127/14, 04/2014
4. V případě revize či havárie ČOV budou nepřečištěné odpadní vody odváděny do akumulací nádrže čerpací stanice a v případě delší odstávky budou splašky vyváženy feka vozy na jinou ČOV k dočištění. Provozní řád bude řešit vyvezení akumulací nádrže v případě plánované odstávky.
5. Odbor dopravy bude ve věci výstavby příjezdové komunikace k ČOV (mimo areál ČOV) speciálním stavebním úřadem. Odbor dopravy musí být písemně požádán o vydání stavebního povolení.
6. Odbor dopravy musí být písemně požádán o povolení zvláštního užívání silnice č. III/23622.
7. Pokud bude nutná úplná nebo částečná uzavírka provozu, musí být odpor dopravy písemně požádán o povolení uzavírky. K žádosti je nutné doložit vypracované dopravně inženýrské opatření (DIO) pro vyznačení uzavírky (umístění přechodného dopravního značení).
8. V případě omezení provozu v době výstavby kanalizace musí být odbor dopravy písemně požádán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení).
9. Žádosti je nutné podat minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací a jsou ke stažení na webových stránkách města Rakovník – <http://www.mesto-rakovnik.cz/servis-pro-obcany/dokumenty-ke-stazeni/>.
10. Pokud to podmínky výstavby dovolí, musí být zachován průjezdný vždy alespoň jeden jízdní pruh.
11. Vytěžený a stavební materiál nebude ukládán na tělese výše uvedené komunikace.
12. Stavbou zařízení nebude zúžen průjezdný úsek silnice č. III/23622.

13. Stavební práce nebudou v silnici č. III/23622 prováděny v období od počátku listopadu do konce března (pokud nedojde k dohodě mezi vlastníkem komunikace a stavebníkem) z důvodu zajištění bezproblémové zimní údržby.
14. Stavbou nebude nadměrně znečišťována ani jinak znehodnocována silnice č. III/23622 a musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
15. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude orgánu ochrany veřejného zdraví předložen doklad, že použitý materiál na vodovodní řad splňuje hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s vodou.
16. Bude zajištěno, aby bezejmenný pravostranný přítok řeky Berounky IDVT 10280653, do kterého je povoleno vypouštění odpadních vod z ČOV obce Branov, před uvedením ČOV Branov do provozu opět protékal původním korytem vodního toku - pozemkem p. č. 439 v k. ú. Branov.

17. Budou dodrženy požadavky:

17.1 Telefónica O2 CR, a.s., ze dne 31. 7. 2014 pod č.j. 650656/14, t.j.:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15.00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Petr Plecítý, tel.: 606 633 037, e-mail: petr.plecity@o2.cz (dále jen POS).
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle bodu 3 tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

17.2 RAVOS, s.r.o. ze dne 8. 8. 2014 pod č.j. 2/P14670001166/14, t.j.:

- V úsecích potrubí, kde je překročena maximální průřezová rychlost 5 m/s, by měly být navrženy trouby vhodné pro tyto podmínky (např. kameninové, litinové, sklolaminátové nebo speciální plastové s příslušnou certifikací).
- Spojené šachty tlakových větví kanalizace a gravitačních stok a šachta Š04 (pod úsekem s rychlostí převyšující 5 m/s) by měly mít navrženo opevnění např. čedičovým nebo žulovým obkladem.
- Čerpadla v čerpacích stanicích by měla být vysokoprůchodná bez mělníčního zařízení.
- Dále bychom doporučili, aby čistírna odpadních vod a chod čerpacích stanic byly sledovány telemetrickým zařízením s dálkovým přenosem na dispečink provozovatele.

17.3 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 17. 9. 2014 pod č.j. 3996/2014/KSÚS/KL, tj.:

- Požadujeme, aby uložení kanalizačního řadu do silnice III/23622 bylo minimalizováno a tím kanalizační řad uložit mimo těleso vozovky. Pouze v úsecích, kde z prostorových nebo jiných důvodů nelze jinak, bude povoleno uložení kanalizačního řadu do tělesa silnice.
- V úsecích uložení kanalizačního řadu a jednotlivých přípojek do tělesa výše jmenované silnice, požadujeme obnovení konstrukčních vrstev včetně betonové stabilizace v celé šíři a délce zásahu a provedení celoplošné homogenizace, tj. obnovení obrusných vrstev v min. tl. 5cm v celé šíři komunikace a celé délce uložení kanalizace v komunikaci bez navýšení nivelety.
- Obnovu obrusných vrstev komunikace provede investor na vlastní náklady, obnovu konstrukce vozovky jejich vrstev a krytové vrstvy dle TP 146 (technické podmínky pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací) MDS ČR – OPK č.j. 20056/1 – 123 ze dne 30. 3. 2002 a příslušných ČSN. Všechny živičné styčné plochy u hran výkopu musí být natřeny asfaltovou emulzí.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jeho správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí tj. stavby silnice III. třídy v k.ú. Branov, souhlasí s uložení kanalizačních přípojek, pokud se nachází v pozemku veřejné části (komunikace III/23622) shodném s umístěním s hlavními stokami, výtlaky a řady, kdy realizované kanalizační přípojky ve veřejné části budou součástí geometrického plánu těchto sítí. Napojení kanalizačních přípojek na kanalizační řad musí být provedeno před konečnou úpravou živičného povrchu, který bude proveden v rámci homogenizace v celé šíři vozovky.
- Záruční doba na obnovenou konstrukci vozovky v místě opravy činí 60 měsíců. Zásahy do obrusných vrstev silnice nebudou prováděny v zimním období, tj. od listopadu do dubna následujícího roku.
- Křížení kanalizace s výše uvedenou silnicí musí být provedeno kolmo k tělesu silnice v min. hl. 150 cm pod niveletou vozovky, resp. 60 cm pode dnem přilehlých příkopů.
- Investor stavby před podáním žádosti o stavební povolení, uzavře se správcem silnic II. a III. třídy tj. KSÚS SK „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a zaplatí náhradu stanovenou vlastníkem silnice.
- Pro sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, požadujeme přesnou specifikaci druhů a délek zásahů do komunikace, parc. čísel, č. LV a údajů o investrovi, včetně plné moci k zastupování obce Branov.
- Záruční doba na obnovený živičný povrch (homogenizace) bude 60 měsíců.
- V případě jakéhokoli poškození silničního tělesa vzniklého v důsledku stavby (propadlá vozovka) bude toto nahlášeno správci komunikace a opraveno na náklady investora. Před vlastním zahájením stavby je nutné předání dotčeného úseku zástupcem KSÚS SK a po dokončení musí být tento úsek předán zpět zhotovitelem.

17.4 ČEZ Distribuce a.s., ze dne 1. 10. 2014 pod č.j. 100331720, a ze dne 1. 10. 2014 pod č.j. 0100331722, tj.:

- V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se na uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní sítě, nadzemní sítě.
- Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění.
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
- Upozorňujeme rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

17.5 Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, ze dne 17. 10. 2014 pod č.j. 100213/2014/343/Šn, SP-2014/13 404, tj.

- Na ČOV budou vypouštěny pouze surové splaškové vody. Stávající septiky a žumpy a ČOV budou vyřazeny z provozu, vydesinfikovány a zasypány vhodným materiálem. Na ČOV nesmí být vypouštěny dešťové ani jiné balastní vody. Bude aktualizován kanalizační řád obce.
- Doporučujeme prověřit účinnost ČOV zkušebním provozem v délce trvání 1 rok.
- Před zahájením prací na výstavbě výústního objektu z ČOV Branov bude způsob provedení konzultován se správcem toku – p. Blanka Huttrová – mobil 607 847 154, nebo p. Lubomírem Liškou – mobil 724 278 509.

III. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:

- Námitkám uplatněným ve vyjádření ČEZ Distribuce a. s., ze dne 1. 10. 2014 pod č.j. 100331720, a ze dne 1. 10. 2014 pod č.j. 0100331722.
Námitky se týkaly řešení styku nebo souběhu navrhované stavby se stávajícími stavbami v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
Námitkám bylo vyhověno podmínkou č. 17.4 výroku tohoto rozhodnutí.
- Námitkám uplatněným ve vyjádření Telefónica O2 CR, a.s., ze dne 31. 7. 2014 pod č.j. 650656/14.
Námitky se týkaly řešení styku nebo souběhu navrhované stavby se stávajícími stavbami a zařízeními v majetku Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
Námitkám bylo vyhověno podmínkou č. 17.1 výroku tohoto rozhodnutí.
- Námitkám společnosti RAVOS, s.r.o. ze dne 8. 8. 2014 pod č.j. 2/P14670001166/14.
Námitky se týkaly technického řešení stavby.
Námitkám bylo vyhověno podmínkou č. 17.2 výroku tohoto rozhodnutí.
- Námitkám uplatněným ve stanovisku Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, ze dne 17. 10. 2014 pod č.j. 100213/2014/343/Šn, SP-2014/13 404.
Námitky se týkaly provozu ČOV a způsobu provedení výústního objektu z ČOV Branov
Námitkám bylo vyhověno podmínkou č. 17.5 výroku tohoto rozhodnutí
- Námitkám uplatněným ve vyjádření Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 17. 9. 2014 pod č.j. 3996/2014/KSÚS/KL.
- Námitky se týkaly řešení stavby ve styku, souběhu a křížení se státní komunikací.
Námitkám bylo vyhověno podmínkou č. 17.3 výroku tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad zamítl tyto námitky:

- Námitky Marie Skleničkové, bytem Branov 21, 270 23 Křivoklát, uplatněné do protokolu při ústním jednání dne 29. 12. 2014 Ing. Jaroslavem Skleničkou, zástupcem Marie Skleničkové na základě předložené plné moci, v rozsahu:
 - Prohlašuje spor o přístupovou cestu k pozemku kde má být umístěna ČOV, poz. parc. č. 627/18, 390/4, 431. V současné době nesouhlasíme s přístupem po těchto pozemcích.
 - Dále namítáme, že stavba má být umístěna na pozemku parc.č. 431 v našem vlastnictví, ke stavbě jsme nedali souhlas, neproběhlo ani jednání.

A dále námitku uplatněnou do protokolu dne 26. 2. 2015 v rozsahu:

- Nebyl řešen souhlas se zřízením ochranného pásma ČOV na poz. 390/4, 390/11 a 431.

Námitky byly v celém rozsahu zamítnuty.

- Námitku Evy Zíkové, bytem Branov 44, 270 23 Křivoklát, uplatněné do protokolu při ústním jednání dne 26. 2. 2015, v rozsahu:

- Žádám vyřešit nejasnosti připojení.

Námitka byla v celém rozsahu zamítnuta.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Branov, Branov č.p. 34, 270 23 Branov

Odůvodnění:

Dne 22.10.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 29. 12. 2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Na základě ústního jednání, při kterém byla uplatněna námitka vlastníka pozemku parc. č. 431 v katastrálním území Branov, že má být stavba umístěna na pozemku parc. č. 431 v katastrálním území Branov, přičemž ke stavbě na tomto pozemku nedal souhlas.

Dne 14. 1. 2015 stavební odbor ÚM Křivoklát obdržel od Obce Branov „Zaměřovací protokol č. 3.1.9.4-1/2015“, vypracovaný společností AIR ATLAS, s.r.o., z důvodu vytyčení hranice mezi pozemky 431 a 439 v katastrálním území Branov, pro účel stanovení místa vyústění ČOV. Na základě tohoto zaměření bylo zjištěno, že vyústění odtoku vyčištěných odpadních vod bude na pozemek parc. č. 439 v katastrálním území Branov, tedy pozemek parc. č. 431 v katastrálním území Branov nebude dotčen.

Vzhledem k této nové skutečnosti nařídil stavební úřad ve věci nové ústní jednání na den 26. 2. 2015, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Krajská hygienická stanice SK, ze dne 18. 8. 2014 pod č.j. KHSSC 32797/2014
- MěÚ Rakovník, odbor dopravy, ze dne 11. 8. 2014 pod č.j. MURA/38617/2014
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, ze dne 9. 9. 2014 pod č.j. 01331/KV/2014
- ČR – MO, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, ze dne 11. 8. 2014 pod č.j. 76303/2014 – 6440 – OÚZ – LIT
- HZS Středočeského kraje, ze dne 19. 8. 2014 pod č.j. RA – 157 – 2/2014/PD
- MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí, ze dne 1. 8. 2014 pod č.j. MURA/41607/2014
- MěÚ Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, ze dne 18. 8. 2014 pod č.j. MURA/39924/2014
- Povodí Vltavy, s.p., ze dne 17. 10. 2014 pod č.j. 100213/2014/343/Š, SP-2014/13 404
- ČEZ Distribuce a.s., ze dne 1. 10. 2014 pod č.j. 0100331722
- ČEZ Distribuce a.s., ze dne 1. 10. 2014 pod č.j. 0100331720
- Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, ze dne 24. 9. 2014 pod č.j. 249/2014, dále ze dne 1. 12. 2014 pod č.j. 3488/2014 a ze dne 5. 2. 2015 pod č.j. 315/2015

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 17. 9. 2014 pod č.j. 3996/2014/KSÚS/KL
- RAVOS, s.r.o., ze dne 8. 8. 2014 pod č.j. 2/P14670001166/14
- O2 Czech Republic a.s., ze dne 31. 7. 2014 pod č.j. 650656/14 a ze dne 8. 7. 2014 pod č.j. 634851/14
- Občanský spolek „Za společný Branov“, ze dne 9. 1. 2014.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jan Dubský, Eva Bernášková, Eva Zíková, Jiří Mayer, Renáta Mayerová, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Povodí Vltavy, s. p., ČEZ Distribuce, a.s., O2 Czech Republic a.s., RAVOS, s.r.o., Občanský spolek „Za společný Branov“, Branov č.p. 118, 270 23 Křivoklát
A dále vlastníci pozemků:

Parc. č. st. 1/1, 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 11/1, 12/1, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 8/1, 18/2, 19/1, 19/2, 23/1, 23/3, 26/1, 26/2, 28, 65, 68, 77, 117, 175

Parc. č. 1/2, 4/2, 8/2, 9, 11, 12/3, 15/1, 18/3, 20, 23/2, 24, 32/4, 33/2, 35, 37, 123/7, 130/3, 130/4, 132/1, 132/3, 132/7, 145/5, 145/6, 145/33, 145/35, 145/36, 145/38, 310/2, 431, 437, 437/1, 439, 441/3, 447/7, 487, 606/4, 606/5, 607/1, 632, 633/8, 665, 666 v katastrálním území Branov.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:

- Námitkám uplatněným ve vyjádření ČEZ Distribuce a. s., ze dne 1. 10. 2014 pod č.j. 100331720, a ze dne 1. 10. 2014 pod č.j. 0100331722.
Námitky se týkaly řešení styku nebo souběhu navrhované stavby se stávajícími stavbami v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
Námitkám bylo vyhověno podmínkou č. 17.4 výroku tohoto rozhodnutí.
- Námitkám uplatněným ve vyjádření Telefónica O2 CR, a.s., ze dne 31. 7. 2014 pod č.j. 650656/14.
Námitky se týkaly řešení styku nebo souběhu navrhované stavby se stávajícími stavbami a zařízeními v majetku Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
Námitkám bylo vyhověno podmínkou č. 17.1 výroku tohoto rozhodnutí.
- Námitkám společnosti RAVOS, s.r.o. ze dne 8. 8. 2014 pod č.j. 2/P14670001166/14.
Námitky se týkaly technického řešení stavby.
Námitkám bylo vyhověno podmínkou č. 17.2 výroku tohoto rozhodnutí.
- Námitkám uplatněným ve stanovisku Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, ze dne 17. 10. 2014 pod č.j. 100213/2014/343/Šn, SP-2014/13 404.
Námitky se týkaly provozu ČOV a způsobu provedení výústního objektu z ČOV Branov
Námitkám bylo vyhověno podmínkou č. 17.5 výroku tohoto rozhodnutí.
- Námitkám uplatněným ve vyjádření Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 17. 9. 2014 pod č.j. 3996/2014/KSÚS/KL.
Námitky se týkaly řešení stavby ve styku, souběhu a křížení se státní komunikací.
Námitkám bylo vyhověno podmínkou č. 17.3 výroku tohoto rozhodnutí.